

LISSAC-SUR-COUZE PLAN D'EAU INTERCOMMUNAL

Classement de l'année : 2019 Excellent



Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de la Nouvelle Aquitaine certifie que le dernier prélèvement d'eau destinée à la baignade a été effectué le : **29/07/2020** Numéro du prélèvement : **01900070143**

RESULTATS

| | |
|-------------------------------|------------|
| Date du prélèvement | 29/07/2020 |
| ENTÉROCOQUES /100ML (MP) | 30 |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) | <15 |
| Interprétation | Bon |

| | |
|----------------------------|------------|
| Date du prélèvement | 29/07/2020 |
| TRANSPARENCE SECCHI | 0,6 |
| TEMPÉRATURE DE L'EAU | 27,5 |
| TEMPÉRATURE DE L'AIR | 26 |
| PH | 8,2 |
| CELLULES DE CYANOBACTÉRIES | 15180 |

| Interprétation | Bonne qualité | Qualité moyenne | Mauvaise qualité |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------|
| Entérocoques (MP) | <= 100 | > 100 et <= 660 | > 660 |
| Escherichia Coli (MP) | <= 100 | > 100 et <= 1800 | > 1800 |
| Interprétation | Satisfaisant | Moyen | Mauvais |
| Cellules de Cyanobactéries | <20 000 | 20 000< et < 100 000 | > 100 000 |

CONCLUSION SANITAIRE

Eau conforme de bonne qualité bactériologique . Présence de cyanobactéries dont l'évolution doit être surveillée. Transparence faible : inférieure à 1 mètre

Pour la Directrice de la Délégation
départementale de la Corrèze,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Gilles COUDERT.

----- Ce présent certificat doit être obligatoirement affiché au niveau du poste de surveillance de la baignade concernée, conformément à l'article D.1332-32 du Code de la Santé Publique. -----